

GSM-Configurator

Руководство пользователя

ver.1.0.0.2

Содержание

1.	Введение.....	3
1.1.	Назначение продукта.....	3
1.2.	Область применения.....	3
1.3.	Назначение документа.....	3
2.	Описание программы.....	4
2.1.	Окно настройки модулей связи через GSM модем.....	4
2.1.1.1	Общий вид.....	4
2.1.1.2	Параметры доступа.....	5
2.1.1.3	Настройки соединения	6
2.1.1.4	Работа с абонентами.....	7
2.1.1.5	Основная область.....	11
2.1.1.5.1	Передача настроек.....	11
2.1.1.5.2	Чтение состояния.....	14
2.2.1	Интерфейс плагина во вкладке модули.....	16
2.2.1.1	Общий вид.....	16
2.2.1.2	Подключение к модулю связи.....	17
2.2.1.3	Группа параметров «Настройки соединения».....	17
2.2.1.4	Группа параметров «Обновление модуля».....	18
3.	Типовые сценарии использования.....	20
3.1	Работа с GSM модемом.....	20
3.1.1	Конфигурация доступа.....	20
3.1.2	Добавление абонентов	21
3.1.3	Отправка настроек через SMS.....	22
3.1.4	Отправка настроек через «Мастер SIM».....	23
3.1.5	Запрос статуса модуля.....	24
4.	Перечень возможных вопросов, проблем и методы их решения	26
	Приложение 1.	28
	Приложение 2.	43
	Приложение 3.	59
	Приложение 4.	71

1. Введение

1.1. Назначение продукта

GSM-Configurator – программное обеспечение, предназначенное для настройки коммуникационного интерфейса GSM/GPRS/NB-IoT в составе счетчика электроэнергии. Выполнено в виде плагина для работы в составе программы Admin Tools.

Позволяет организовывать связь и настройку модулей связи:

Тип модуля: NB-IoT

Тип модуля: GSM 2G + NB-IoT

Тип модуля: GSM 2G

Тип модуля: GSM 2G + 4G

1.2. Область применения

Основной областью применения в рамках данной версии является опытная и подконтрольная эксплуатация.

1.3. Назначение документа

Данный документ представляет собой руководство пользователей для GSM-Configurator как плагина к AdminTools, в котором представлено описание работы с ним.

2. Описание программы

2.1. Окно настройки модулей связи через GSM модем

2.1.1.1 Общий вид

Для перехода в окно настройки модулей связи через GSM модем (GSM Configurator) необходимо открыть меню, а затем перейти во вкладку "Плагины" - "Конфигуратор GSM" - "USB модем"

Окно настройки состоит из 4 секций:

- Параметры доступа.
- Настройки соединения.
- Работа с абонентами.
- Основная область.

Общий вид окна представлен на рисунке 1.

The screenshot displays the 'GSM Configurator' application window. It is divided into four main sections:

- Параметры доступа (Access Parameters):** Includes a dropdown for 'Тип модуля' (Module Type) set to 'GSM 2G + 3G + 4G (GS04, GC04, G)' and a password field for 'Пароль доступа к модулю' (Module Access Password) showing asterisks.
- Настройки соединения (Connection Settings):** Includes a dropdown for 'COM-Порт' (COM Port) set to 'COM11' and a dropdown for 'Скорость, бит/с' (Speed, bits/s) set to '115200'.
- Работа с абонентами (Subscriber Management):** Includes a text input for 'Ожидать подтверждение (сек.)' (Wait for confirmation (sec.)) set to '0', and 'Импорт' (Import) and 'Экспорт' (Export) buttons.
- Main Configuration Area:** Features tabs for 'Передача настроек' (Send settings) and 'Чтение состояния' (Read status). Below the tabs are buttons: 'Отправить' (Send), 'Сохранить на SIM' (Save to SIM), 'Прочитать из SIM' (Read from SIM), 'Показать текст SMS' (Show SMS text), and a toggle for 'Экспертный режим' (Expert mode). A list of settings follows:
 - ☒ Настройки соединения (Connection settings)
 - ☐ Настройки APN (APN settings)
 - ☐ Новый пароль доступа (New access password)

The version number '1.0.0+build20250226114729' is visible in the bottom right corner.


Рисунок 1 – Основное окно работы с GSM модемом

Секции «Параметры доступа», «Настройки соединения» и «Работа с абонентами» можно свернуть в компактный режим нажатием на кнопку .

Данные окна настройки модулей возможно передать из вкладки «Модули». Для этого необходимо выбрать необходимое устройство в дереве устройств, перейти на вкладку «Модули» и вычитать настройки модуля. Вычитанные данные будут перенесены в окно настройки.

2.1.1.2 Параметры доступа

На данной вкладке отображаются параметры для получения доступа к модулю



Параметры доступа 


Тип модуля

GSM 2G + 3G + 4G (GS04, GC04, G ▾

Пароль доступа к модулю

Рисунок 2 – Параметры доступа к модулю

В плагине на данный момент для конфигурации доступны 4 типа модулей



Тип модуля

GSM 2G + 3G + 4G (GS04, GC04, G ▾

GSM 2G (GS01, GC01, GB01, GRP01)

GSM 2G + 3G + 4G (GS04, GC04, GB04)

NB-IoT (NB01, NC01, BNB01, BNC01)

GSM 2G + NB-IoT (NB02, NC02, BNB02, BNC02)

Рисунок 3– Типы модулей

2.1.1.3 Настройки соединения

На данной вкладке задаются настройки подключения к GSM-Модему



Настройки соединения


COM-Порт
COM11

Скорость, бит/с
115200

Рисунок 4 – Настройки соединения

В параметре COM порт отображаются все доступные порты на АРМ

В параметре Скорость, бит/с – заданные значения baudrate Com-порта от 300 до 115200 бит/с



115200

115200

57600

38400

19200

14400

9600

4800

2400

1200

600

300

Рисунок 5 – Скорость COM - порта

2.1.1.4 Работа с абонентами

На этой вкладке задаются абонентские номера модулей для отправки настроек




Рисунок 6 – Работа с абонентами

При нажатии на кнопку **+** вызывается модальное добавления абонента

Примечание. Номера вводятся в международном формате (Начинаются с «+»)




Рисунок 7 – Модальное окно добавления абонента

После выбора абонентов путем клика по ним (рисунок 8) и последующего нажатия на кнопку **■** выбранные в списке абоненты удаляются.




Рисунок 8 – Выделение абонента

При двойном клике по абоненту вызывается модальное окно изменения абонента




Рисунок 9 – Модальное окно изменения абонента

В поле «Ожидать подтверждение» задается в секундах ожидание ответной SMS от счетчика. При задании значения «0» ожидание неограниченно.




Рисунок 10 – Поле "Ожидание подтверждения"

При нажатии на кнопку «Импорт» будет вызвано окно выбора файла. В файле должны быть абоненты в формате: один номер абонента – одна строка.




Рисунок 11 – Импорт абонентов

При нажатии на кнопку «Экспорт» будет вызвано окно для сохранения файла.




Рисунок 12 – Экспорт абонентов

При сохранении в файл будет записан список абонентов в виде: номер;статус_обмена(если есть);ошибка(если есть)

У абонентов в процессе обмена может быть три статуса:

- В процессе (желтый).
- Успешно (зеленый).
- Ошибка (красный).




Рисунок 13 – Статус "В процессе"




Рисунок 14 – Статус "Успешно"




Рисунок 15 – Статус "Ошибка"

2.1.1.5 Основная область

Основная область состоит из двух вкладок:

- Передача настроек.
- Чтение состояния.




Рисунок 16 – Основная область

2.1.1.5.1 Передача настроек

Отображение передаваемых настроек возможно в обычном и экспертном режиме.

В обычном режиме отображаются часто используемые параметры выбранного модуля связи, собранные в группы. Отправка параметров происходит группами, в зависимости от состояния переключателя, расположенного напротив названия группы. Серый цвет переключателя свидетельствует о том, что настройка обязательна к отправке.

☒ Настройки соединения

Режим работы модуля
 Только SMS

☐ Настройки APN

☐ Новый пароль доступа

Рисунок 17 – Обычный режим

В экспертном режиме отображаются все параметры доступные выбранному модулю связи

Передача настроек Чтение состояния

☒ Экспертный режим

☐ Общие настройки

Отправить	Параметр	Значение
☐	Новый пароль доступа	Пароль 12345678
☒	Режим работы модуля	Выбранный режим Только SMS
☐	APN	APN internet
☐	Имя пользователя APN	Имя пользователя
☐	Пароль APN	Пароль
☐	IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-имя сервера	IP-адрес/DNS-имя
☐	Порт	Порт 8000

Рисунок 18 – Экспертный режим

Для модулей Gx01 доступны группы параметров:

— Настройки TCP подключения №1

- Настройки TCP подключения №1
- Настройки недоступные с версии 7.0
- Белые списки телефонных номеров
- Общие настройки

Для модулей Gx04:

- Общие настройки
- Настройки, доступные с версии 2.20
- Параметры для управления SIM
- Резервные APN
- Параметры резервного соединения

Для модулей Nx01:

- Общие настройки
- Параметры для управления SIM
- Резервные APN
- Параметры резервного соединения

Для модулей Nx02:

- Общие настройки
- Параметры для управления SIM
- Резервные APN
- Параметры резервного соединения

С параметрами возможно производить следующие действия:

- Отправить SMS-сообщение на модуль через GSM-модем.
- Сохранить конфигурацию на SIM-карту. В режиме "Мастер SIM" нажать на кнопку "Сохранить на SIM".
- Прочитать сохраненную конфигурацию с SIM-карты.
- Отобразить модальное окно с текстом SMS для ручной отправки.

При отображении сообщений для отправки можно сохранить список SMS в текстовом файле при нажатии кнопки "Сохранить в файл".




Рисунок 19 – Список SMS

При наличии ошибок в отправляемых значениях (красная подпись под полем), будет отображено соответствующее сообщение.




Рисунок 20 – Сообщение об ошибке

Если настраиваемый параметр не поддерживается в версии ВПО модуля конкретного модуля, он будет проигнорирован.

Для модулей Gx04 при записи MasterSIM и ручной отправке СМС формируется два списка СМС: для ВПО модуля до 2.20 после 2.20

2.1.1.5.2 Чтение состояния

На вкладке «Чтение состояния» реализовано вычитывание статуса модуля.




Рисунок 21 – Вкладка "Чтение состояния"

При нажатии на кнопку «Запросить», необходимо выбрать то, что вычитываем из выпадающего меню. Наполнение меню зависит от типа модуля (рисунок 23).




Рисунок 22 – Кнопка «Запросить»

После получения состояния по устройству (статус "Успешно"), будет отображено поле с его номером и вычитанными параметрами.




Рисунок 23 – Отображение статуса модуля.

2.2.1 Интерфейс плагина во вкладке модули

2.2.1.1 Общий вид

Интерфейс настроек соединения с модулем связи и настроек модуля связи находится на вкладке "Модули" главного окна приложения при выборе нужного устройства в окне списка устройств. (рис. 24).




Рисунок 24 – Вкладка Модули.

На вкладке модули содержатся страницы, которые предоставляют возможность работать с различными типами модулей связи.

Страница GSM содержит группу параметров: "Настройки соединения", "Команды", "Общие настройки" и другие, набор которых зависит от выбранного типа модуля связи. Описание настроек содержится в Приложении 1 и в Приложении 2.

Настройки производить в соответствии с документацией к модулю связи.

2.2.1.2 Подключение к модулю связи.

Подключение к модулю связи осуществляется по тому каналу связи, который выбран в параметрах подключения. Для подключения к модулю связи требуется задать настройки в группе параметров «Настройки соединения»: выбрать тип модуля, задать пароль модуля, пароль ИЕС и выбрать порт модуля связи.

2.2.1.3 Группа параметров «Настройки соединения».

Данная группа предназначена для настройки соединения с модулем связи. Содержит возможность выбрать или задать:

- Тип модуля связи.
- Пароль модуля связи.
- Пароль ИЕС.
- Порт модуля связи.

2.2.1.4 Группа параметров «Обновление модуля».

Данная группа предназначена для обновления модуля связи по каналу TCP/IP, RS232, CENC

☐ Обновление модуля
Настройки обновления; Версии прошивки;

✓ Настройки обновления

Путь к файлу с ВПО Выполнить

Время ожидания ответа, с

Попытки отправки пакетов

Включить сегментацию пакетов в канале RS232 ☐

Задержка между отправкой частей пакетов, мс

✓ Версии прошивки

☐ Параметр	Значение
Версия до прошивки	
Версия после прошивки	

Рисунок 25 – Группа параметров «Обновление модуля»

Для прошивки необходимо задать:

- Путь к файлу с ВПО;
- Время ожидания ответа от модуля (по умолчанию 4 секунды);
- Количество попыток повторной отправки пакетов;
- Включить/выключить сегментацию пакетов при прошивке по каналу RS232
- Задержка между частями пакетов в миллисекундах.

Примечание. Обновление по каналу TCP/IP, RS232, CENC поддерживают модули Nx02 и Gx04. Имя файла с прошивкой должно состоять из СКОП (Например: «2.18.8610.1.3.1.bin»).


Во время прошивки прогресс будет выведен в монитор обмена. По окончании в подгруппе «Версия прошивки» будет выведена старая и новая прошивки в виде СКОП.

3. Типовые сценарии использования

3.1 Работа с GSM модемом

3.1.1 Конфигурация доступа

Перед началом работы с GSM модемом необходимо сконфигурировать параметры доступа к модулю и настройки соединения с модемом, перейдя через главное меню во вкладку "Плагины" - "Конфигуратор GSM" - "USB модем".




Параметры доступа

Тип модуля

GSM 2G + 3G + 4G (GS04, GC04, GB)

Пароль доступа к модулю

Рисунок 26 – Параметры доступа к модулю



Настройки соединения

COM-Порт

COM3

Скорость, бит/с

115200

Рисунок 27 – Настройка соединения

3.1.2 Добавление абонентов

Далее для работы через SMS необходимо добавить абонентов в области «Работа с абонентами»




Рисунок 28 – Работа с абонентами

При нажатии на кнопку "Добавить абонента" вызовем модальное окно добавления абонента




Рисунок 29 – Модальное окно добавления абонента

3.1.3 Отправка настроек через SMS

Шаг 1. На вкладке «Передача настроек» выбрать необходимые настройки

^ ☒ Настройки соединения

Режим работы модуля

Сервер

Порт

8000

Время переподключения при отсутствии обмена, с

300

^ ☐ Настройки APN

^ ☒ Новый пароль доступа

Пароль

12345678

Рисунок 30 – Настройки

Шаг 2. Нажать «Отправить»




Рисунок 31– Кнопка "Отправить"

Шаг 3. Дождаться статуса «Успешно» у всех абонентов




Рисунок 32 – Статус "Успешно"

3.1.4 Отправка настроек через «Мастер SIM»

Шаг 1. На вкладке «Передача настроек» выбрать необходимые настройки

^

☒ Настройки соединения

Режим работы модуля

Сервер

v

Порт

8000

Время переподключения при отсутствии обмена, с

300

v

☐ Настройки APN

^

☒ Новый пароль доступа

Пароль

12345678

Рисунок 33 – Настройки

Шаг 2. Нажать «Сохранить на SIM»



Рисунок 34 – Кнопка "Сохранить на SIM"

Примечание. Для проверки записанных данных можно нажать кнопку «Прочитать из SIM». После вычитывания, во вкладке «Передача настроек» будут отображены настройки, вычитанные из SIM




Рисунок 35 – Кнопка «Прочитать из SIM»

3.1.5 Запрос статуса модуля

Шаг 1. На вкладке «Чтение состояния» нажать кнопку «Запросить» и выбрать необходимый параметр для чтения




Рисунок 36 – Меню чтения статуса

Шаг 2. Дождаться статуса «Успешно» у всех абонентов




Рисунок 37 – Статус "Успешно"

Шаг 3. Для соответствующих модулей будут отображены их статусы

Передача настроек Чтение состояния

Запросить ▾

✕ Отмена

🗑 Очистить состояние

Статус модуля +79624067159

Состояние

Системный адрес: 0.0.3.68

Текущий режим работы подразумевает выход в интернет: Нет

Выполнено подключение по TCP: Нет

Состояние подключения к CENC серверу: Нет подключения

SIM: Нет данных

Gprs: Нет данных

Состояние регистрации в сети: Нет данных

Частотный диапазон сети: Нет данных

Уровень сигнала сети: Нет данных

Прочее

IMEI: Нет данных

IP: Нет данных

ICCID: Нет данных

Версия: c1.0v1.4.8420.1.1.1

Тип модуля: GSM 2G + 3G + 4G (GS04, GC04, GB04)

Рисунок 38 – Статус модуля

4. Перечень возможных вопросов, проблем и методы их решения

Проблема: Периодически возникает ошибка «Превышено время ожидания ответа от модема»

Решение: Возникает, когда во время обмена отсутствует ответ модема на команду отправки смс. Проверить подключение модема. Использовать другой модем.

Проблема: При обновлении по каналу RS232 возникает ошибка «Нет ответа от модуля»

Решение:

- Проверить подключение оптоголовки.
- Явно выставить порт модуля в блоке настроек «Настройки соединения»
- Перезагрузить модуль

Проблема: При обновлении по каналу RS232 модулей Gx04 возникает ошибка «Ошибка обновления»

Решение: Попробовать повторить процесс прошивки предварительно перезагрузив ПУ или подождав 5 минут. Если ошибка повторяется:

1. Проверить подключение оптоголовки.
2. Вытащить SIM из модема
3. Включить сегментацию пакетов в настройках обновления

Если после шагов выше ошибка повторяется:

- Уменьшить/увеличить таймаут чтения в настройках канала связи
- Увеличить количество попыток отправки пакетов
- Уменьшить/увеличить время ожидания ответа

Раздел будет наполняться по мере поступления вопросов

Описание параметров коммуникационного интерфейса GS04, GB04.

Параметры по умолчанию.

Список параметров модуля связи счетчика и значения по умолчанию приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Список параметров модуля связи «GSM 2G + 4G», установленных по умолчанию

Параметры	Значения по умолчанию
Общие настройки	
Пароль доступа администратора	«12345678»
Режим работы	Режим сервера
Точка доступа (сервер поставщика услуг связи)	«internet»
Имя пользователя	«»
Пароль	«»
Тип аутентификации	None
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-имя сервера	«»
TCP-порт коммуникационного сервера/ модема в режиме статического IP	8000
Период времени установки/ контроля TCP-соединения с сервером, сек	300
Период полной переинициализации модема в случае отсутствия активности по внешним интерфейсам, часов	24
Режим сотовой сети	Авто
Рабочие частоты	Все возможные

Конфигурирование параметров группы «Каналы связи».

Режим работы.

«Режим работы» предназначен для обмена данными с модулем связи.

Расшифровка и пояснение параметров «Канала связи» приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы работ модуля связи в сети интернет и сотовой связи

Режимы работы	Пояснения
SMS*	Режим работы модуля с разрешением обработки SMS
Клиент	Режим работы модуля, с подключением к серверу
Клиент CENC	Режим работы модуля, с подключение к серверу CE Net Connection ¹
Сервер	Режим работы модуля, с применением протокола TCP по IP адресу и порту модуля связи
*- Включен во все режимы работ модуля связи по умолчанию	

В зависимости от выбранного режима работы необходимо выполнить дополнительные настройки функций:

- Работа по TCP или UDP.
- Клиент MQTT.
- Загрузчик MQTT.
- Загрузчик HTTP.

IP Адрес/DNS Имя - параметр обязателен при выборе канала связи «Клиент», «Клиент CENC». Укажите IP адрес (в формате Y.X.X.X, где Y – число от 1 до 255, а X – число от 0 до 255) или DNS имя сервера, к которому модуль связи должен подключаться.

Порт - при выборе режима работы модуля связи «Клиент», «Клиент CENC», в поле «Порт» указывают порт модуля связи, подключенного к объекту.

¹ Подробнее можно ознакомиться на сайте <http://energomera-soft.ru/products/ce-netconnectionn>

При выборе режима работы модуля связи «Сервер» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, с которым будет осуществляться установка связи.

Время переподключения при отсутствии обмена - время, по истечении которого, будет выполнена попытка проверка связи с сервером CENC.

Конфигурирование параметров группы «Настройка APN».

Настройки APN определяются и выдаются оператором сотовой связи при приобретении SIM-карт. Настройки включают в себя три параметра:

- Точка доступа (APN).
- Имя пользователя.
- Пароль.

Если оператор сотовой связи предоставил только «Точку доступа», то заполнение других полей не требуется.

Конфигурирование параметров группы «Новый пароль».

Данный параметр позволяет изменить пароль администратора для конфигурирования модуля связи

Конфигурирование параметров экспертного режима.

«Экспертный режим» содержит настройки «Основного режима» и дополнительные настройки, необходимые более детальной настройки параметров. Настройки, размещенные в «Основном режиме», при конфигурировании автоматически принимают настройки, выполненные в «Экспертном режиме».

Полный перечень параметров с возможными конфигурационными настройками для версии ВПО модуля до 2.20 приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры конфигурации в экспертном режиме.

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
Общие настройки			
Новый пароль доступа	Пароль	-	-
Режим работы модуля	SMS	-	-
	Клиент	-	-
	Клиент CENC	-	-
	Сервер	-	-
APN точка доступа	APN	internet	-
Имя пользователя точки доступа	Имя пользователя	-	-
Пароль точки доступа	Пароль	-	-
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя сервера	IP-адрес/DNS-имя		
TCP-порт сервера	Порт:	8000	-
Период времени установки/контроля TCP-соединения с сервером, с	Время	-	-
Период_переинициализации (сброса), часов	Время	-	-
Перерегистрация в сети при отсутствии обмена в режиме "Сервер", мин	Время	-	-
Тип аутентификации	None	-	-
	PAP	-	-
	CHAP	-	-
Режим сотовой связи	Авто	-	-
	Только GSM	-	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
	Только 4G	-	-
Рабочие частоты	GSM 900 МГц	-	-
	GSM 1800 МГц	-	-
	Полоса LTE 1	-	-
	Полоса LTE 3	-	-
	Полоса LTE 5	-	-
	Полоса LTE 7	-	-
	Полоса LTE 8	-	-
	Полоса LTE 20	-	-

Перечень параметров с возможными конфигурационными настройками для версии ВПО модуля от 2.20 приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Параметры конфигурации в экспертном режиме.

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
Общие настройки			
NTP	Период обновления (мин)	-	-
	Временная зона	-	-
	Адрес сервера NTP	-	-
GEO	Период обновления	Включить/Выключить	-
Тип сети	Выбор сети (Работа в сети)	Все сети	-
		GSM	-
		LTE	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
	Рабочие частоты	GSM 900 МГц	-
		GSM 1800 МГц	-
		Полоса LTE 1	-
		Полоса LTE 3	-
		Полоса LTE 5	-
		Полоса LTE 7	-
		Полоса LTE 8	-
		Полоса LTE 20	-
Загрузчик MQTT	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Загрузчик HTTP	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Настройка MQTT клиента	Порт	-	-
	Адрес	-	-
	Имя пользователя	-	-
	Пароль	-	-
	Корневой топик	-	-
Последний вздох № 1(2)	Режим работы	-Выключить -TCP формат CENC -UDP формат CENC -TCP сообщение со	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
		счетчика -UDP сообщение со счетчика	
	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Настройки пользователя			
Народный_мониторинг	Период обновления, мин	-	Включено/В ыключено;
	Порт	-	
	Адрес	-	
Автоинформирование	Период	Ежемесячно/е жедневно	Включено/В ыключено;
	Номер часа/дня	-	
	Отправлять	Суммарная энергия/T1/T2 /T3/T4	
Номер пользователя	Номер для получения сообщения автоинформирование	Номер	-
Разрешенные телефонные номера	Номер 1	Номер	-
	Номер 2	Номер	-
	Номер 3	Номер	-
	Номер 4	Номер	-
	Номер 5	Номер	-
Режим переключения	Режим работы	-	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
между SIM-картой и SIM-чипом	функции		
APN 2 (3-6)	Тип аутентификации	-	-
	Режим APN	-	-
	Максимальное время для регистрации в сети оператора	-	-
	Максимальное количество попыток активации	-	-
	Коды MCC и MNC	-	-
	APN	-	-
	Имя пользователя:	-	-
	Пароль:	-	-
Автоматическое переключение между основным и резервным сервером для первого соединения	Режим работы	-	-
	Время повтора попыток подключения к основному серверу	-	-
Настройки соединения с резервным сервером №1 (2)	IP-адрес/DNS-имя	-	-
	Порт	8001	-

Описание параметров конфигурации:

- **Период переинициализации (сброса)** – период перезагрузки модема, конфигурируется от 1 до 24 часов.

- **Тип аутентификации** – В случае, если используется логин и пароль, также необходимо указать тип аутентификации PAP или CHAP.

- **Режим сотовой связи** – устанавливает режим сотовой связи, в которой будет работать модуль связи.

В модуле связи исполнения «8421» тип сети «Только GSM». Модуль связи устанавливает работу в сетях 2G и 4G.

Рекомендуемая настройка данного параметра – Авто.

- **Рабочие частоты** – устанавливает допустимые частотные диапазоны оператора сотовой связи, к которым модулю будет разрешено подключаться.

При выборе частотного диапазона, из предложенного списка, модуль связи не подключится к другому частотному диапазону при отсутствии вещания или низком уровне сигнала сотовой сети для поиска лучшей базовой станции сотовой связи.

Конфигурирование параметров группы «Синхронизация времени».

В модуле связи реализована функциональная возможность синхронизации времени с сервером точного времени и автоматическая коррекция часов счетчика через установленный период обновлений.

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

После передачи конфигурации модуль связи Gx04 применит полученные параметры и будет произведена попытка синхронизации времени с заданным

сервером. После успешной синхронизации выполнится коррекция времени счетчика.

Следующая попытка синхронизации будет выполнена через установленный интервал времени

Для счетчиков CE301, CE303, CE308 IEC синхронизация времени недоступна

Клиент MQTT.

«Клиент MQTT» позволяет модулю связи при наступлении новых суток и отсутствии обмена по интерфейсу отправлять следующие данные на брокер MQTT:

- Параметры сети: напряжение, ток, мощность.
- Текущие показания энергии по тарифам и сумма.
- Показания энергии на конец предыдущего дня по тарифам и сумма.
- Показания энергии на конец месяца по тарифам и сумма.

Выполняется при наступлении новых суток и отсутствии обмен по интерфейсу.

Необходимо развернуть MQTT брокер на своем сервере (например Mosquitto), либо выбрать из уже существующих серверов MQTT, например <https://test.mosquitto.org/> Сервер должен поддерживать протокол MQTT версией 3.1.1

Для осуществления отправки вышеуказанных данных, необходимо выполнить конфигурирование клиента MQTT.

В «Экспертном режиме» укажите следующие данные:

- Порт – порт MQTT сервера.
- Адрес - адрес MQTT сервера (например, test.mosquitto.org).
- Имя пользователя для подключения (может не требоваться, зависит от настроек MQTT сервера).
- Пароль для подключения (может не требоваться, зависит от настроек MQTT сервера).
- Корневой топик - может быть выдан брокером MQTT (модуль к данному топику добавит свой серийный номер).

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках СЕ207, СЕ307, СЕ208, СЕ308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

Автоинформирование.

Функция автоматического информирования предназначена для периодической отправки на номер пользователя выбранной информации (текущее значение энергии суммарное и по тарифам 1-4).

Функция доступна только:

- если задан номер телефона пользователя,
- должен быть включен параметр «Инициативная инициализация модуля в приборе учета».

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках СЕ207, СЕ307, СЕ208, СЕ308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

Для включения функции автоматического информирования необходимо установить флажок «Включить авто-информирование».

Настройки автоматического информирования:

- Период – периодичность отправки сообщения (Ежедневно/Ежемесячно).

- Номер часа/дня – в случае если выбрана ежедневная отправка сообщения, то в поле задается номер часа в сутках 0-23, когда отправлять

сообщения, а если выбрана ежемесячная отправка, то задается номер дня в месяце 1-28.

- Флажки выбора параметров: баланс, энергия «суммарная», энергия «тариф 1», энергия «тариф 2», энергия «тариф 3», энергия «тариф 4».

Формат информационного сообщения:

<TYPE>

<SERIAL>

E:<E_TOTAL>

T1:<E_T1>

T2:<E_T2>

T3:<E_T3>

T4:<E_T4>

Где <TYPE> - тип счетчика, <SERIAL> - заводской номер счетчика, <SERIAL> - значение энергии суммарной, <E_T1> - <E_T4> - значение энергии по тарифам. В сообщении присутствуют только выбранные параметры.

После включения функции автоматического информирования, в течении одной минуты будет произведена попытка чтения необходимых параметров и отправки пользователю информационного сообщения.

В случае ошибки при чтении параметра в сообщении пользователю в соответствующем поле будет содержаться «ERROR». В случае отключения питания сети и повторном подключении, сообщения, будут отправлены повторно по истечении времени, заданного в поле «Период». Отправка сообщений выполняется независимо от того, отправлялось оно в течении текущих суток/месяца или нет.

Номер пользователя.

На данный номер, модуль будет отправлять смс при включенной функции автоинформирование.

Для настройки номера телефона потребителя введите номер в международном формате (+7xxxxxxxxxx) в поле «Абонентский номер».

Последний вздох.

Данная функция доступна только в исполнениях счетчиков с ионисторами. При пропадании сетевого напряжения на заданный адрес и порт будет отправлено сообщение «Последний вздох». Возможные форматы сообщения:

- в формате CE Net-Connection (подробнее в РП CE Net-Connection),
- сформированное самим счетчиком (инициативное сообщение, список объектов захвата PushSetup) .

Благодаря этой функции можно отслеживать когда были отключения электроэнергии.

Также доступна настройка «Последний вздох 2», которая позволяет продублировать сообщение на еще один адрес.

Автоматическое переключение между основным и резервными серверами.

Данная функция обеспечивает постоянный доступ к счетчику при выходе из строя или недоступности основного сервера.

Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и включите «Режим работы с резервным сервером»

В поле «Режим работы» выберите «Основной и резервный сервер» или «Основной и два резервных сервера» и установите желаемый период повтора (от 5 до 1440 минут) возвращения на основной сервер в поле «Время повтора попыток подключения к основному серверу».

Для настройки резервного сервера заполните параметр «Настройки соединения с резервным сервером».

Настройка соединения для резервного сервера №2 производится аналогичным образом.

Возврат на основной сервер выполнится с задержкой в 60 секунд, если в текущий момент происходит обмен через резервный сервер.

Приоритет между SIM-картой и SIM-чипом.

Сменный модуль может иметь два SIM-держателя, либо SIM -держатель для SIM -карты и SIM -чип. Пользователь может выбрать с какой SIM-картой модуль должен начать работать при запуске. Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и выберите нужный «Режим работы» для функции «Параметры для управления SIM»

Перерегистрация в сети при отсутствии обмена в режиме «Сервер».

Позволяет проверять подключение к сети путем пинга адреса сервера DNS выданного оператором связи.

Разрешенные телефонные номера.

Данный параметр отвечает за список телефонных номеров, из которых возможна конфигурация модуля

Резервные APN.

Сменный модуль имеет возможность задать до шести APN, что позволит при замене SIM-карты другого оператора, не перенастраивать параметр APN. Модуль автоматически будет пытаться зарегистрироваться в сети оператора со всеми заданными APN до успешной регистрации.

Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и включите «APN №2»

Тип аутентификации – В случае, если используется логин и пароль, также необходимо указать тип аутентификации PAP или CHAP.

Режим APN – в случае если вы задаете APN для режима NIDD, необходимо выбрать «Для работы по NIDD».

Максимальное время для регистрации в сети оператора – задает максимальное время, которое модуль будет пытаться зарегистрироваться в сети оператора с данным APN-ом.

Максимальное количество попыток активации – задает максимальное количество попыток получить доступ в открытую сеть интернет (или в частную закрытую) после успешной регистрации в сети оператора.

Коды MCC и MNC – можно задать код страны (MCC) и код оператора (MNC) для которого будет применяться данный APN, тем самым ускорив поиск нужного APN для установленной SIM -карты.

ПРИМЕР: для APN: «internet.mts.ru» задаем MCC и MNC оператора МТС: 25001. Если в модуль будет вставлена SIM -карта от Мегафон или Билайн то модуль не будет выполнять попытки регистрации с данным APNом от МТС.

APN, Имя пользователя APN, Пароль APN – аналогичны настройкам «Точка доступа».

Настройка остальных APN производится аналогичным образом.

Контроль состояния модуля связи.

Вкладка «Чтение состояния» модуля связи содержит информацию о:

- Системном адресе.
- Необходимости выхода в интернет при текущем режиме работы.
- Выполненном подключении по TCP.
- Состоянии подключения к CENC серверу.
- GPRS.
- Состоянии регистрации в сети.
- Частотном диапазоне сети.
- Уровне сигнала сети.
- IMEI.
- IP.
- ICCID.
- Версии.
- Типе модуля.

Приложение 2.

Описание параметров коммуникационного интерфейса NB02, BNB02, BNC02.

Параметры по умолчанию.

Список параметров модуля связи счетчика и значения по умолчанию приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Список параметров модуля связи «NB-IoT + GSM 2G», установленных по умолчанию

Параметры	Значения по умолчанию
Общие настройки	
Пароль доступа администратора	«12345678»
Режим работы	SMS
Точка доступа (сервер поставщика услуг связи)	«internet»
Имя пользователя	«>>»
Пароль	«>>»
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-имя сервера	«>>»
TCP-порт коммуникационного сервера/ модема в режиме статического IP	8000
Период времени установки/ контроля TCP-соединения с сервером, сек	300
Период полной переинициализации модема в случае отсутствия активности по внешним интерфейсам, часов	24
Синхронизация времени с сервером NTP	Отключено

Настройки потребителя	
Абонентский номер пользователя	
Периодическое автоинформирование пользователя	Отключено

Режим работы.

«Режим работы» предназначен для обмена данными с модулем связи. Расшифровка и пояснение параметров «Канала связи» приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы работ модуля связи в сети интернет и сотовой связи

Режим работы	Дополнительная информация
Клиент	Режим работы модуля, с подключением к серверу
Клиент CENC	Режим работы модуля, с подключением к серверу CE Net Connection, подробнее можно ознакомиться на сайте http://energomera-soft.ru/products/ce-netconnectionn
Сервер	Режим работы модуля, с применением протокола TCP по IP адресу и порту модуля связи
Режим NIDD	Режим работы модуля в сети NB-IoT по технологии NIDD

В зависимости от выбранного режима работы необходимо выполнить дополнительные настройки функций:

- Работа по TCP/UDP.
- Клиент MQTT.
- Загрузчик MQTT.
- Загрузчик HTTP.

Переключатель «Работа по TCP или UDP».

Выбор UDP протокола позволяет снизить нагрузку на сеть оператора, при подключении большого количества счетчиков к одной Базовой Станции.

«IP Адрес/DNS Имя» - параметр обязателен при выборе канала связи «Клиент», «Клиент CENC». Укажите IP адрес (в формате Y.X.X.X, где Y – число от 1 до 255, а X – число от 0 до 255) или DNS имя сервера, к которому модуль связи GS01 должен подключаться.

«Порт» - при выборе режима работы модуля связи «Клиент», «Клиент CENC» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, подключенного к объекту. При выборе режима работы модуля связи «Сервер» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, с которым будет осуществляться установка связи.

«Время переподключения при отсутствии обмена» - время, по истечении которого, будет выполнена попытка проверка связи с сервером CENC.

Конфигурирование параметров группы «Настройка APN»

Настройки APN определяются и выдаются оператором сотовой связи при приобретении SIM-карт. Настройки включают в себя три параметра:

- Точка доступа (APN).
- Имя пользователя.
- Пароль.

Конфигурирование параметров группы «Синхронизация времени».

В модуле связи реализована функциональная возможность синхронизации времени с сервером точного времени и автоматическая коррекция часов счетчика через установленный период обновлений.

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола

«АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

После передачи конфигурации модуль связи «NB-IoT + GSM 2G» применит полученные параметры и будет произведена попытка синхронизации времени с заданным сервером. После успешной синхронизации выполнится коррекция времени счетчика.

Следующая попытка синхронизации будет выполнена через установленный интервал времени

Для счетчиков CE301, CE303, CE308 IEC синхронизация времени недоступна

Конфигурирование параметров группы «Работа в сети».

Настройка параметров позволяет определить сеть, в которой модуль должен работать, частотный диапазон, а также приоритет сетей.

Конфигурирование параметров группы «Новый пароль».

Данный параметр позволяет изменить пароль администратора для конфигурирования модуля связи

Конфигурирование параметров экспертного режима.

«Экспертный режим» содержит настройки «Основного режима» и дополнительные настройки, необходимые более детальной настройки параметров. Настройки, размещенные в «Основном режиме», при конфигурировании автоматически принимают настройки, выполненные в «Экспертном режиме».

Полный перечень параметров с возможными конфигурационными настройками приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры конфигурации в экспертном режиме.

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
Общие настройки			
Новый пароль доступа	Пароль:	-	-
Режим работы модуля	Клиент CENC:	Включить/Выключить	-
	Сервер	Включить/Выключить	-
	Клиент MQTT:	Включить/Выключить	-
	Клиент обновления ВПО хоста:	Включить/Выключить	-
	Работа по UDP	Включить/Выключить	-
	Клиент HTTP обновления ВПО	Включить/Выключить	-
	Клиент	Включить/Выключить	-
	NIDD	Включить/Выключить	-
APN точка доступа	APN	internet	
Имя пользователя точки доступа	Имя пользователя:	-	-
Пароль точки доступа	Пароль:	-	-
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя	IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя	IP-адрес/DNS-имя:	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
сервера	сервера		
TCP-порт коммуникационного сервера	Порт:	8000	-
Период времени установки/контроля TCP-соединения с сервером, с	Время	-	-
NTP	Период обновления (мин)	-	-
	Временная зона	-	-
	Адрес сервера NTP	-	-
GEO	Период обновления	Включить/Выключить	-
Период_переинициализации (сброса), часов	Время	-	-
Тип сети	Выбор сети (Работа в сети)	Все сети	-
		GSM	-
		CAT M1	-
		NB-IoT	-
	Частотный диапазон	Авто	-
		1800 МГц	-
		900 МГц	-
	Приоритет сетей	NB>GSM>M1	-
		NB>M1>GSM	-
		GSM>NB>M1	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
		GSM>M1>NB	-
		M1>NB>GSM	-
		M1>GSM>NB	-
Загрузчик MQTT2	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Загрузчик HTTP3	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Настройка MQTT клиента	Порт	-	-
	Адрес	-	-
	Имя пользователя	-	-
	Пароль	-	-
	Корневой топик	-	-
Последний вздох	Режим работы	Выключить/ТСР/UDP	-
	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Настройки пользователя			
Народный_мониторинг	Период обновления, мин	-	Включено/Выключено;
	Порт	-	
	Адрес	-	
Автоинформирование	Период	Ежемесячно/ежедневно	Включено/Выключено;
	Номер часа/дня	-	
	Отправлять	Суммарная	

² Информация о загрузчике **MQTT** предоставляется по требованию.

³ Информация о загрузчике **HTTP** предоставляется по требованию.

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
		энергия/T1/T2 /T3/T4	
Номер пользователя	Номер для получения сообщения автоинформирование	Номер	-
Разрешенные телефонные номера	Номер 1	Номер	-
	Номер 2	Номер	-
	Номер 3	Номер	-
	Номер 4	Номер	-
	Номер 5	Номер	-
Автоматическое переключение между основным и резервным сервером для первого соединения	Режим работы	-	-
	Время повтора попыток подключения к основному серверу	-	-
Настройки соединения с резервным сервером №1 (2)	IP-адрес/DNS-имя	-	-
	Порт	8001	-
APN 2 (3-6)	Тип аутентификации	-	-
	Режим APN	-	-
	Максимальное время для регистрации в сети оператора	-	-
	Максимальное	-	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
	количество попыток активации		
	Коды MCC и MNC	-	-
	APN	-	-
	Имя пользователя:	-	-
	Пароль:	-	-
Режим переключения между SIM-картой и SIM-чипом	Режим работы функции	-	-

Работа модуля связи в «режиме NIDD».

Данный режим работы позволяет настроить работу модуля связи в сети NB-IoT по технологии NIDD.

Для этого необходимо настроить параметры «NIDD» в личном кабинете оператора: «NIDD APN», «NIDD безопасность», «NIDD аккаунты», создать «ID приложения», создать «External ID» для SIM-карты, а также подписку (SCEF) для созданного «External ID».

Для проверки работоспособности модуля связи необходимо с помощью программы CE_GSM_Configurator выполнить конфигурирование. Запустите программу CE_GSM_Configurator и настройте необходимые параметры на вкладке «Основные настройки» или «Экспертный режим». Параметры «Настройки APN» обязательны к заполнению.

Примечание. При переключении модуля в режим «NIDD» функции: «Клиент CENC», «Серверный режим», «Клиент MQTT», «Серверный режим по UDP», «NTP», работающие на базе «протокола IP» – НЕ РАБОТАЮТ !

После отправки настроек модуль связи проходит инициализацию и выполняет попытку подключения к сети оператора по технологии NIDD. С результатом подключения к сети можно ознакомиться на ЖКИ счетчика, перейдя в группу с информацией о модуле связи - значение “9” в группе 2 поле 1 “Состояние регистрации в сети” свидетельствует об успешном подключении счетчика к сети. Если в поле “Состояние регистрации в сети” значение ноль, то необходимо проверить настройки NIDD в личном кабинете оператора, а также настройки модуля связи.

После успешной регистрации в сети, счетчику можно передавать данные через API предоставляемым выбранным оператором сотовой связи.

Клиент MQTT.

«Клиент MQTT» позволяет модулю связи при наступлении новых суток и отсутствии обмена по интерфейсу отправлять следующие данные на брокер MQTT:

- Параметры сети: напряжение, ток, мощность.
- Текущие показания энергии по тарифам и сумма.
- Показания энергии на конец предыдущего дня по тарифам и сумма.
- Показания энергии на конец месяца по тарифам и сумма.

Выполняется при наступлении новых суток и отсутствии обмен по интерфейсу.

Необходимо развернуть MQTT брокер на своем сервере (например Mosquitto), либо выбрать из уже существующих серверов MQTT, например <https://test.mosquitto.org/> Сервер должен поддерживать протокол MQTT версией 3.1.1

Для осуществления отправки вышеуказанных данных, необходимо выполнить конфигурирование клиента MQTT.

В «Экспертном режиме» укажите следующие данные:

- Порт – порт MQTT сервера.
- Адрес - адрес MQTT сервера (например, test.mosquitto.org).
- Имя пользователя для подключения (может не требоваться, зависит от настроек MQTT сервера).

- Пароль для подключения (может не требоваться, зависит от настроек MQTT сервера).
- Корневой топик - может быть выдан брокером MQTT (модуль к данному топику добавит свой серийный номер).

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

Период переинициализации (сброса).

Период перезагрузки модема, конфигурируется от 1 до 24 часов.

Народный мониторинг.

Возможность выполнить подключение модуля связи к серверу народного мониторинга (narodmon.ru). Включите параметр и укажите период обновления данных на сервере, порт и адрес сервера.

Период обновления – указывает с какой периодичностью будут отправляться новые данные на сервер народного мониторинга.

Порт – порт сервера народного мониторинга, который используется.

Адрес – адрес сервера (IP адрес или DNS имя) народного мониторинга, который используется.

Автоинформирование.

Функция автоматического информирования предназначена для периодической отправки на номер пользователя выбранной информации (текущее значение энергии суммарное и по тарифам 1-4). Функция доступна только, если задан номер телефона пользователя.

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

Для включения функции автоматического информирования необходимо установить флажок «Включить авто-информирование».

Настройки автоматического информирования:

- Период – периодичность отправки сообщения (Ежедневно/Ежемесячно).

- Номер часа/дня – в случае если выбрана ежедневная отправка сообщения, то в поле задается номер часа в сутках 0-23, когда отправлять сообщения, а если выбрана ежемесячная отправка, то задается номер дня в месяце 1-28.

- Флажки выбора параметров: баланс, энергия «суммарная», энергия «тариф 1», энергия «тариф 2», энергия «тариф 3», энергия «тариф 4».

Формат информационного сообщения:

<TYPE>

<SERIAL>

E:<E_TOTAL>

T1:<E_T1>

T2:<E_T2>

T3:<E_T3>

T4:<E_T4>

Где <TYPE> - тип счетчика, <SERIAL> - заводской номер счетчика, <SERIAL> - значение энергии суммарной, <E_T1> - <E_T4> - значение энергии по тарифам. В сообщении присутствуют только выбранные параметры.

После включения функции автоматического информирования, в течении одной минуты будет произведена попытка чтения необходимых параметров и отправки пользователю информационного сообщения.

В случае ошибки при чтении параметра в сообщении пользователю в соответствующем поле будет содержаться «ERROR». В случае отключения питания сети и повторном подключении, сообщения, будут отправлены повторно по истечении времени, заданного в поле «Период». Отправка сообщений выполняется независимо от того, отправлялось оно в течении текущих суток/месяца или нет.

Номер пользователя.

На данный номер, модуль будет отправлять смс при включенной функции автоинформирование.

Для настройки номера телефона потребителя введите номер в международном формате (+7xxxxxxxxxx) в поле «Абонентский номер».

Последний вздох.

Данная функция доступна только в исполнениях счетчиков с ионисторами. При пропадании сетевого напряжения на заданный адрес-порт будет отправлено сообщение «Последний вздох», в формате CE Net-Connection (ссылка на РП CE Net-Connection).

Благодаря этой функции можно отслеживать, когда были отключения электроэнергии.

Автоматическое переключение между основным и резервными серверами.

Данная функция обеспечивает постоянный доступ к счетчику при выходе из строя или недоступности основного сервера.

Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и включите «Режим работы с резервным сервером»

В поле «Режим работы» выберите «Основной и резервный сервер» или «Основной и два резервных сервера» и установите желаемый период повтора (от 5 до 1440 минут) возвращения на основной сервер в поле «Время повтора попыток подключения к основному серверу».

Для настройки резервного сервера заполните параметр «Настройки соединения с резервным сервером».

Настройка соединения для резервного сервера №2 производится аналогичным образом.

Возврат на основной сервер выполняется с задержкой в 60 секунд, если в текущий момент происходит обмен через резервный сервер.

Резервные APN.

Сменный модуль имеет возможность задать до шести APN, что позволит при замене SIM-карты другого оператора, не перенастраивать параметр APN. Модуль автоматически будет пытаться зарегистрироваться в сети оператора со всеми заданными APN до успешной регистрации.

Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и включите «APN №2»

Тип аутентификации – В случае, если используется логин и пароль, также необходимо указать тип аутентификации PAP или CHAP.

Режим APN – в случае если вы задаете APN для режима NIDD, необходимо выбрать «Для работы по NIDD».

Максимальное время для регистрации в сети оператора – задает максимальное время, которое модуль будет пытаться зарегистрироваться в сети оператора с данным APN-ом.

Максимальное количество попыток активации – задает максимальное количество попыток получить доступ в открытую сеть интернет (или в частную закрытую) после успешной регистрации в сети оператора.

Коды MCC и MNC – можно задать код страны (MCC) и код оператора (MNC) для которого будет применяться данный APN, тем самым ускорив поиск нужного APN для установленной SIM -карты.

ПРИМЕР: для APN: «internet.mts.ru» задаем MCC и MNC оператора МТС: 25001. Если в модуль будет вставлена SIM -карта от Мегафон или Билайн то модуль не будет выполнять попытки регистрации с данным APNом от МТС.

APN, Имя пользователя APN, Пароль APN – аналогичны настройкам «Точка доступа».

Настройка остальных APN производится аналогичным образом.

Разрешенные телефонные номера.

Данный параметр отвечает за список телефонных номеров, из которых возможна конфигурация модуля

Контроль состояния GSM-модуля в GSM-Configurator.

Содержимое вкладки «Состояние модуля связи» представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Состояние модуля связи

Информационное поле	Примечание
Системный адрес	Адрес модуля на сервере CENC
Текущий режим работы подразумевает выход в интернет	Режим работы модуля разрешает выход в сеть Интернет
IP получен	Модуль успешно вышел в сеть Интернет и получил IP адрес
Состояние подключения к CENC серверу	Результат регистрации на CENC сервере
GSRS	Состояние выхода в сеть интернет
Клиент MQTT	Состояние функции «Клиент MQTT»
Обновления ВПО	Показывает включена ли функция обновления ВПО
Уровень сигнала сети	Уровень сигнала сотовой сети

Информационное поле	Примечание
Версия ВПО трансивера	Показывает версию ядра модуля
IMEI	IMEI модуля связи
IP	IP адрес в сети Интернет
IPv6	IPv6 адрес в сети Интернет
ICCID	ICCID используемой SIM-карты/SIM-чипа
Версия	Информация о версии ядра и версии ВПО ⁴
Тип модуля	Тип модуля связи

⁴ Версия ВПО модуля связи содержит в себе версию ядра и версию, описывающую потребительскую функциональность модуля (СКОП)

Приложение 3.

Описание параметров коммуникационного интерфейса GS01, GB01, GRP01.

Параметры по умолчанию.

Список параметров модуля связи счетчика и значения по умолчанию приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Список параметров модуля связи «GSM 2G», установленных по умолчанию

Параметры	Значения по умолчанию
Общие настройки	
Пароль доступа администратора	«12345678»
Режим работы	SMS
Точка доступа (сервер поставщика услуг связи)	«internet»
Имя пользователя	«»
Пароль	«»
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-имя сервера	«»
TCP-порт коммуникационного сервера/ модема в режиме статического IP	8000
Период времени установки/ контроля TCP-соединения с сервером, сек	300
Период полной переинициализации модема в случае отсутствия активности по внешним интерфейсам, часов	24
Синхронизация времени с сервером NTP	Отключено

Настройки потребителя	
Пароль доступа пользователя	«0000»
Абонентский номер пользователя	«»
Команды с номера пользователя без проверки пароля	Отключено
Контроль баланса SIM-карты/SIM-чипа	Отключен
Периодическое автоинформирование пользователя	Отключено

Режим работы.

«Режим работы» предназначен для обмена данными с модулем связи. Расшифровка и пояснение параметров «Канала связи» приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы работ модуля связи в сети интернет и сотовой связи

Режим работы	Дополнительная информация
SMS	Режим работы модуля с разрешением обработки SMS
CSD	Режим работы модуля, с подключением по технологии CSD
Клиент	Режим работы модуля, с подключением к серверу
Клиент CENC	Режим работы модуля, с подключение к серверу CE Net Connection ⁵
Клиент + CSD	Режим работы модуля, с подключением по технологии CSD и подключением к серверу
Клиент CENC + CSD	Режим работы модуля, с подключением по технологии CSD и подключение к

⁵ Подробнее можно ознакомиться на сайте <http://energomera-soft.ru/products/ce-netconnectionn>

	серверу CE Net Connection6
Сервер	Режим работы модуля, с применением протокола TCP по IP адресу и порту модуля связи
Сервер + CSD	Режим работы модуля, с подключением по технологии CSD и применением протокола TCP по IP адресу и порту модуля связи

«IP Адрес/DNS Имя» - параметр обязателен при выборе канала связи «Клиент», «Клиент CENC». Укажите IP адрес (в формате Y.X.X.X, где Y – число от 1 до 255, а X – число от 0 до 255) или DNS имя сервера, к которому модуль связи GS01 должен подключаться.

«Порт» - при выборе режима работы модуля связи «Клиент», «Клиент CENC» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, подключенного к объекту. При выборе режима работы модуля связи «Сервер» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, с которым будет осуществляться установка связи.

«Время переподключения при отсутствии обмена» - время, по истечении которого, будет выполнена попытка проверка связи с сервером CENC.

Конфигурирование параметров группы «Настройка APN»

Настройки APN определяются и выдаются оператором сотовой связи при приобретении SIM-карт. Настройки включают в себя три параметра:

- Точка доступа (APN).
- Имя пользователя.
- Пароль.

Конфигурирование параметров группы «Синхронизация времени».

⁶ Подробнее можно ознакомиться на сайте <http://energomera-soft.ru/products/ce-netconnectionn>

В модуле связи реализована функциональная возможность синхронизации времени с сервером точного времени и автоматическая коррекция часов счетчика через установленный период обновлений.

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках СЕ207, СЕ307, СЕ208, СЕ308 СПОДЭС с версией ВПО 9.Х и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

После передачи конфигурации модуль связи Gx01 применит полученные параметры и будет произведена попытка синхронизации времени с заданным сервером. После успешной синхронизации выполнится коррекция времени счетчика.

Следующая попытка синхронизации будет выполнена через установленный интервал времени

Для счетчиков СЕ301, СЕ303, СЕ308 IEC синхронизация времени недоступна

Конфигурирование параметров группы «Новый пароль».

Данный параметр позволяет изменить пароль администратора для конфигурирования модуля связи

Конфигурирование параметров экспертного режима.

«Экспертный режим» содержит настройки «Основного режима» и дополнительные настройки, необходимые более детальной настройки параметров. Настройки, размещенные в «Основном режиме», при конфигурировании автоматически принимают настройки, выполненные в «Экспертном режиме».

Полный перечень параметров с возможными конфигурационными настройками приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры конфигурации в экспертном режиме.

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
Общие настройки			
Новый пароль доступа	Пароль:	-	-
Режим работы модуля	SMS	-	-
	CSD	-	-
	Клиент	-	-
	Клиент CENC	-	-
	Клиент + CSD	-	-
	Клиент CENC + CSD	-	-
	Сервер	-	-
	Сервер + CSD	-	-
	Частотный диапазон	-	-
APN точка доступа	APN	internet	-
Имя пользователя точки доступа	Имя пользователя:	-	-
Пароль точки доступа	Пароль:	-	-
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя сервера	IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя сервера	IP-адрес/DNS- имя:	
TCP-порт сервера	Порт:	8000	-
Период времени установки/контроля TCP-соединения с сервером, с	Время	-	-
Период_переинициализации (сброса), часов	Время	-	-
NTP	Период обновления (мин)	-	Включено/Выключено;
	Временная зона	-	
	Адрес сервера NTP	-	
Тип аутентификации	None	-	-
	PAP	-	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
	CHAP	-	-
Настройки пользователя			
Народный_мониторинг	Период обновления, мин	-	Включено/Выключено;
	Порт	-	
	Адрес	-	
Автоинформирование	Период	Ежемесячно/еженедельно	Включено/Выключено;
	Номер часа/дня	-	
	Отправлять	Суммарная энергия/T1/T2/T3/T4	
Пароль пользователя	Пароль	-	От 4 до 8 символов
Номер пользователя	Принимать команды с этого номера без пароля	Номер	
Контроль баланса	Период обновления, мин	-	Выключено
	Порог баланса	-	-
	Ussd запрос	-	-
	Шаблон положительного баланса	-	-
	Шаблон отрицательного баланса	-	-
Белый список телефонных номеров №1 (2)	Состояние	Включено/выключено	Выключено
	Номер телефона №1	Номер	-
	Номер телефона №2	Номер	-
	Номер телефона №3	Номер	-
	Номер телефона №4	Номер	-
	Номер телефона №5	Номер	-

Период переинициализации (сброса).

Период перезагрузки модема, конфигурируется от 1 до 24 часов.

Тип аутентификации

В случае, если используется логин и пароль, также необходимо указать тип аутентификации PAP или CHAP. Данный параметр находится в экспертном режиме.

Народный мониторинг.

Возможность выполнить подключение модуля связи к серверу народного мониторинга (narodmon.ru). Включите параметр и укажите период обновления данных на сервере, порт и адрес сервера.

Период обновления – указывает с какой периодичностью будут отправляться новые данные на сервер народного мониторинга.

Порт – порт сервера народного мониторинга, который используется.

Адрес – адрес сервера (IP адрес или DNS имя) народного мониторинга, который используется.

Автоинформирование.

Функция автоматического информирования предназначена для периодической отправки на номер пользователя выбранной информации (текущее значение энергии суммарное и по тарифам 1-4). Функция доступна только, если задан номер телефона пользователя.

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола

«АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

Для включения функции автоматического информирования необходимо установить флажок «Включить авто-информирование».

Настройки автоматического информирования:

- Период – периодичность отправки сообщения (Ежедневно/Ежемесячно).

- Номер часа/дня – в случае если выбрана ежедневная отправка сообщения, то в поле задается номер часа в сутках 0-23, когда отправлять сообщения, а если выбрана ежемесячная отправка, то задается номер дня в месяце 1-28.

- Флажки выбора параметров: баланс, энергия «суммарная», энергия «тариф 1», энергия «тариф 2», энергия «тариф 3», энергия «тариф 4».

Формат информационного сообщения:

<TYPE>

<SERIAL>

E:<E_TOTAL>

T1:<E_T1>

T2:<E_T2>

T3:<E_T3>

T4:<E_T4>

Где <TYPE> - тип счетчика, <SERIAL> - заводской номер счетчика, <SERIAL> - значение энергии суммарной, <E_T1> - <E_T4> - значение энергии по тарифам. В сообщении присутствуют только выбранные параметры.

После включения функции автоматического информирования, в течении одной минуты будет произведена попытка чтения необходимых параметров и отправки пользователю информационного сообщения.

В случае ошибки при чтении параметра в сообщении пользователю в соответствующем поле будет содержаться «ERROR». В случае отключения питания сети и повторном подключении, сообщения, будут отправлены повторно

по истечении времени, заданного в поле «Период». Отправка сообщений выполняется независимо от того, отправлялось оно в течении текущих суток/месяца или нет.

Пароль пользователя

Данный параметр позволяет изменить пароль пользователя. Включите данную функцию и введите новый пароль.

В случае отправки настроек пользователя совместно с настройками модуля связи пароль пользователя не используется и значение имеет только пароль администратора.

Если отправляются только настройки пользователя может быть использован как пароль пользователя так и пароль администратора (например когда пароль пользователя утерян, для его восстановления).

Номер пользователя.

На данный номер, модуль будет отправлять смс при включенной функции автоинформирование.

Для настройки номера телефона потребителя введите номер в международном формате (+7xxxxxxxxxx) в поле «Абонентский номер». Если необходимо включить возможность выполнения текстовых СМС-команд без пароля, то установите флажок «Разрешить текстовые команды с телефона пользователя без проверки пароля».

Контроль баланса

Функция предназначена:

— для контроля баланса SIM-карты/SIM-чипа с помощью запроса «USSD»;

— информирование пользователя о балансе SIM-карты/SIM-чипа ниже установленного порога (2). Обновление баланса выполняется с заданной периодичностью.

Результат выполнения проверки баланса также будет выводиться на ЖКИ счётчика (см. п. 7).

Для включения функции контроля баланса необходимо установить флажок «Включить контроль баланса»

Настройки контроля баланса:

— Период обновления – периодичность запроса баланса;

— USSD запрос – команда для запроса баланса (зависит от оператора сотовой связи);

— Шаблон – шаблон для преобразования ответа оператора на запрос баланса. На место числового значения баланса необходимо вставить «%f» (например, если ответ оператора на запрос баланса приходит в виде «Баланс: 123.45» шаблон будет «Баланс:%f»). Через запятую указывается шаблон ответа содержащего информацию об отрицательном балансе, в случае если отрицательное значение обозначается не знаком «-» а текстом, например «минус».

— Порог – нижний порог баланса, при достижении которого будет отправлено СМС-сообщение пользователю.

Формат сообщения о низком балансе:

<TYPE>

<SERIAL>

\$.<BALANCE>

где <TYPE> - тип счетчика, <SERIAL> - заводской номер счетчика, <BALANCE> - величина баланса СИМ-карты.

Пример:

CE201

010865081000034

\$.998.05

После включения контроля баланса, в течении одной минуты будет произведена попытка запроса баланса и отправки пользователю сообщения о текущем балансе. В случае ошибки выполнения запроса или ошибки при декодировании ответа на запрос (неверно указан шаблон ответа) в сообщении пользователю в поле <BALANCE> будет содержаться «ERROR».

Белые списки телефонных номеров

Функция предназначена для фильтрации всех смс от номеров, не входящих в перечень. Белый список № 1 в приоритете – то есть если включены списки №1 и №2 то смс из списка №2 не будет обработано, при этом если выключить список №1 то сообщение от номера из списка №2 будет обработано

Контроль состояния GSM-модуля в GSM-Configurator.

Содержимое вкладки «Состояние модуля связи» представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Состояние модуля связи

Информационное поле	Примечание
Системный адрес	Адрес модуля на сервере CENC
CSD	Режим работы модуля разрешает подключение по CSD
Текущий режим работы подразумевает выход в интернет	Режим работы модуля разрешает выход в сеть Интернет
IP получен	Модуль успешно вышел в сеть Интернет и получил IP адрес
Выполнено подключение по TCP	Выполнено ли подключение по TCP в соответствии с режим работы модуля
Соединение по CSD	Состояние подключения по CSD
Состояние подключения к CENC серверу	Результат регистрации на CENC сервере
GSRS	Состояние выхода в сеть интернет
Состояние регистрации в сети	Состояние регистрации в сети оператора

Информационное поле	Примечание
Частотный диапазон сети	Используемый частотный диапазон в сотовой сети
Уровень сигнала сети	Уровень сигнала сотовой сети
IMEI	IMEI модуля связи
IP	IP адрес в сети Интернет
ICCID	ICCID используемой SIM-карты/SIM-чипа
Версия	Информация о версии ядра и версии ВПО ⁷
Тип модуля	Тип модуля связи

⁷ Версия ВПО модуля связи содержит в себе версию ядра и версию, описывающую потребительскую функциональность модуля (СКОП)

Приложение 4.

Описание параметров коммуникационного интерфейса NB01, BNB01, BNC01.

Параметры по умолчанию.

Список параметров модуля связи счетчика и значения по умолчанию приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Список параметров модуля связи «NB-IoT», установленных по умолчанию

Параметры	Значения по умолчанию
Общие настройки	
Пароль доступа администратора	«12345678»
Режим работы	Режим сервера
Точка доступа (сервер поставщика услуг связи)	«internet»
Имя пользователя	«>»
Пароль	«>»
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-имя сервера	«>»
TCP-порт коммуникационного сервера/ модема в режиме статического IP	80
Период времени установки/ контроля TCP-соединения с сервером, сек	300
Период полной переинициализации модема в случае отсутствия активности по внешним интерфейсам, часов	24
Синхронизация времени с сервером NTP	Отключено

Режим работы.

«Режим работы» предназначен для обмена данными с модулем связи. Расшифровка и пояснение параметров «Канала связи» приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы работ модуля связи в сети интернет и сотовой связи

Режим работы	Дополнительная информация
Клиент	Режим работы модуля, с подключением к серверу
Клиент CENC	Режим работы модуля, с подключением к серверу CE Net Connection, подробнее можно ознакомиться на сайте http://energomera-soft.ru/products/ce-netconnectionn
Сервер	Режим работы модуля, с применением протокола TCP по IP адресу и порту модуля связи
Режим NIDD	Режим работы модуля в сети NB-IoT по технологии NIDD

В зависимости от выбранного режима работы необходимо выполнить дополнительные настройки функций:

- Работа по TCP или UDP.
- Клиент MQTT.
- Загрузчик MQTT.
- Загрузчик HTTP.

Переключатель «Работа по TCP или UDP».

Выбор UDP протокола позволяет снизить нагрузку на сеть оператора, при подключении большого количества счетчиков к одной Базовой Станции.

«IP Адрес/DNS Имя» - параметр обязателен при выборе канала связи «Клиент», «Клиент CENC». Укажите IP адрес (в формате Y.X.X.X, где Y – число от 1 до 255, а X – число от 0 до 255) или DNS имя сервера, к которому модуль связи GS01 должен подключаться.

«Порт» - при выборе режима работы модуля связи «Клиент», «Клиент CENC» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, подключенного к объекту. При выборе режима работы модуля связи «Сервер» в поле «Порт» указывают порт модуля связи, с которым будет осуществляться установка связи.

«Время переподключения при отсутствии обмена» - время, по истечении которого, будет выполнена попытка проверка связи с сервером CENC.

Конфигурирование параметров группы «Настройка APN»

Настройки APN определяются и выдаются оператором сотовой связи при приобретении SIM-карт. Настройки включают в себя три параметра:

- Точка доступа (APN).
- Имя пользователя.
- Пароль.

Конфигурирование параметров группы «Синхронизация времени».

В модуле связи реализована функциональная возможность синхронизации времени с сервером точного времени и автоматическая коррекция часов счетчика через установленный период обновлений.

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

После передачи конфигурации модуль связи NB01 применит полученные параметры и будет произведена попытка синхронизации времени с заданным

сервером. После успешной синхронизации выполнится коррекция времени счетчика.

Следующая попытка синхронизации будет выполнена через установленный интервал времени

Для счетчиков CE301, CE303, CE308 IEC синхронизация времени недоступна

Конфигурирование параметров группы «Новый пароль».

Данный параметр позволяет изменить пароль администратора для конфигурирования модуля связи

Конфигурирование параметров экспертного режима.

«Экспертный режим» содержит настройки «Основного режима» и дополнительные настройки, необходимые более детальной настройки параметров. Настройки, размещенные в «Основном режиме», при конфигурировании автоматически принимают настройки, выполненные в «Экспертном режиме».

Полный перечень параметров с возможными конфигурационными настройками приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры конфигурации в экспертном режиме.

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
Общие настройки			
Новый пароль доступа	Пароль:	-	-
Режим работы модуля	Клиент CENC:	Включить/Выключить	-
	Сервер	Включить/Выключить	-
	Клиент MQTT:	Включить/Выключить	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
	Клиент обновления ВПО хоста:	Включить/Выключить	-
	Работа по UDP	Включить/Выключить	-
	Клиент HTTP обновления ВПО	Включить/Выключить	-
	Клиент	Включить/Выключить	-
	NIDD	Включить/Выключить	-
APN точка доступа	APN	internet	
Имя пользователя точки доступа	Имя пользователя:	-	-
Пароль точки доступа	Пароль:	-	-
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя сервера	IP-адрес коммуникационного сервера, DNS- имя сервера	IP-адрес/DNS- имя:	-
TCP-порт коммуникационного сервера	Порт:	8000	-
Период времени установки/контроля TCP-соединения с сервером, с	Время	-	-
NTP	Период обновления	-	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
	(мин)		
	Временная зона	-	-
	Адрес сервера NTP	-	-
GEO	Период обновления	Включить/Выключить	-
Период_переинициализации (сброса), часов	Время	-	-
Загрузчик MQTT	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Загрузчик HTTP	Порт	-	-
	Адрес	-	-
Настройка MQTT клиента	Порт	-	-
	Адрес	-	-
	Имя пользователя	-	-
	Пароль	-	-
	Корневой топик	-	-
Настройки пользователя			
Режим переключения между SIM-картой и SIM-чипом	Режим работы функции	-	-
Автоматическое переключение между основным и резервным сервером для первого соединения	Режим работы	-	-
	Время повтора попыток подключения к основному серверу	-	-

Параметр	Значение	Дополнительные настройки	Примечания
Настройки соединения с резервным сервером №1 (2)	IP-адрес/DNS-имя	-	-
	Порт	8001	-
APN 2 (3-6)	Тип аутентификации	-	-
	Режим APN	-	-
	Максимальное время для регистрации в сети оператора	-	-
	Максимальное количество попыток активации	-	-
	Коды MCC и MNC	-	-
	APN	-	-
	Имя пользователя:	-	-
	Пароль:	-	-
Последний вздох	Режим работы	Выключить/Т CP/UDP	-
	Порт	-	-
	Адрес	-	-

Работа модуля связи в «режиме NIDD».

Данный режим работы позволяет настроить работу модуля связи в сети NB-IoT по технологии NIDD.

Для этого необходимо настроить параметры «NIDD» в личном кабинете оператора: «NIDD APN», «NIDD безопасность», «NIDD аккаунты», создать «ID

приложения», создать «External ID» для SIM-карты, а также подписку (SCEF) для созданного «External ID».

Для проверки работоспособности модуля связи необходимо с помощью программы CE_GSM_Configurator выполнить конфигурирование. Запустите программу CE_GSM_Configurator и настройте необходимые параметры на вкладке «Основные настройки» или «Экспертный режим». Параметры «Настройки APN» обязательны к заполнению.

Примечание. При переключении модуля в режим «NIDD» функции: «Клиент CENC», «Серверный режим», «Клиент MQTT», «Серверный режим по UDP», «NTP», работающие на базе «протокола IP» – НЕ РАБОТАЮТ !

После отправки настроек модуль связи проходит инициализацию и выполняет попытку подключения к сети оператора по технологии NIDD. С результатом подключения к сети можно ознакомиться на ЖКИ счетчика, перейдя в группу с информацией о модуле связи - значение “9” в группе 2 поле 1 “Состояние регистрации в сети” свидетельствует об успешном подключении счетчика к сети. Если в поле “Состояние регистрации в сети” значение ноль, то необходимо проверить настройки NIDD в личном кабинете оператора, а также настройки модуля связи.

После успешной регистрации в сети, счетчику можно передавать данные через API предоставляемым выбранным оператором сотовой связи.

Клиент MQTT.

«Клиент MQTT» позволяет модулю связи при наступлении новых суток и отсутствии обмена по интерфейсу отправлять следующие данные на брокер MQTT:

- Параметры сети: напряжение, ток, мощность.
- Текущие показания энергии по тарифам и сумма.
- Показания энергии на конец предыдущего дня по тарифам и сумма.
- Показания энергии на конец месяца по тарифам и сумма.

Выполняется при наступлении новых суток и отсутствии обмен по интерфейсу.

Необходимо развернуть MQTT брокер на своем сервере (например Mosquitto), либо выбрать из уже существующих серверов MQTT, например <https://test.mosquitto.org/> Сервер должен поддерживать протокол MQTT версией 3.1.1

Для осуществления отправки вышеуказанных данных, необходимо выполнить конфигурирование клиента MQTT.

В «Экспертном режиме» укажите следующие данные:

- Порт – порт MQTT сервера.
- Адрес - адрес MQTT сервера (например, test.mosquitto.org).
- Имя пользователя для подключения (может не требоваться, зависит от настроек MQTT сервера).
- Пароль для подключения (может не требоваться, зависит от настроек MQTT сервера).
- Корневой топик - может быть выдан брокером MQTT (модуль к данному топику добавит свой серийный номер).

Примечание. В счетчиках порт, к которому подключен GSM- модуль должен быть настроен на протокол ГОСТ IEC 61107-2011 или автоматическое определение протокола. В счетчиках CE207, CE307, CE208, CE308 СПОДЭС с версией ВПО 9.X и выше протокол ГОСТ IEC 61107-2011 отсутствует. Порт, к которому подключен GSM-модуль, должен быть настроен на автоматическое определение протокола «АВТО». Более подробная информация в руководстве пользователя на счетчик, которое расположено на сайте Компании «Энергомера».

Период переинициализации (сброса).

Период перезагрузки модема, конфигурируется от 1 до 24 часов.

Последний вздох.

Данная функция доступна только в исполнениях счетчиков с ионисторами. При пропадании сетевого напряжения на заданный адрес-порт будет отправлено

сообщение «Последний вздох», в формате CE Net-Connection (ссылка на РП CE Net-Connection).

Благодаря этой функции можно отслеживать, когда были отключения электроэнергии.

Автоматическое переключение между основным и резервными серверами.

Данная функция обеспечивает постоянный доступ к счетчику при выходе из строя или недоступности основного сервера.

Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и включите «Режим работы с резервным сервером»

В поле «Режим работы» выберите «Основной и резервный сервер» или «Основной и два резервных сервера» и установите желаемый период повтора (от 5 до 1440 минут) возвращения на основной сервер в поле «Время повтора попыток подключения к основному серверу».

Для настройки резервного сервера заполните параметр «Настройки соединения с резервным сервером».

Настройка соединения для резервного сервера №2 производится аналогичным образом.

Возврат на основной сервер выполнится с задержкой в 60 секунд, если в текущий момент происходит обмен через резервный сервер.

Приоритет между SIM-картой и SIM-чипом.

Сменный модуль может иметь два SIM-держателя, либо SIM -держатель для SIM -карты и SIM -чип. Пользователь может выбрать с какой SIM-картой модуль должен начать работать при запуске. Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и выберите нужный «Режим работы» для функции «Параметры для управления SIM»

Резервные APN

Сменный модуль имеет возможность задать до шести APN, что позволит при замене SIM-карты другого оператора, не перенастраивать параметр APN. Модуль автоматически будет пытаться зарегистрироваться в сети оператора со всеми заданными APN до успешной регистрации.

Для настройки перейдите в «Экспертный» режим и включите «APN №2»

Тип аутентификации – В случае, если используется логин и пароль, также необходимо указать тип аутентификации PAP или CHAP.

Режим APN – в случае если вы задаете APN для режима NIDD, необходимо выбрать «Для работы по NIDD».

Максимальное время для регистрации в сети оператора – задает максимальное время, которое модуль будет пытаться зарегистрироваться в сети оператора с данным APN-ом.

Максимальное количество попыток активации – задает максимальное количество попыток получить доступ в открытую сеть интернет (или в частную закрытую) после успешной регистрации в сети оператора.

Коды MCC и MNC – можно задать код страны (MCC) и код оператора (MNC) для которого будет применяться данный APN, тем самым ускорив поиск нужного APN для установленной SIM -карты.

ПРИМЕР: для APN: «internet.mts.ru» задаем MCC и MNC оператора МТС: 25001. Если в модуль будет вставлена SIM -карта от Мегафон или Билайн то модуль не будет выполнять попытки регистрации с данным APNом от МТС.

APN, Имя пользователя APN, Пароль APN – аналогичны настройкам «Точка доступа».

Настройка остальных APN производится аналогичным образом.

Контроль состояния GSM-модуля в GSM-Configurator.

Содержимое вкладки «Состояние модуля связи» представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Состояние модуля связи

Информационное поле	Примечание
Системный адрес	Адрес модуля на сервере CENC
Текущий режим работы подразумевает выход в интернет	Режим работы модуля разрешает выход в сеть Интернет
IP получен	Модуль успешно вышел в сеть Интернет и получил IP адрес
Состояние подключения к CENC серверу	Результат регистрации на CENC сервере
GSRS	Состояние выхода в сеть интернет
Клиент MQTT	Состояние функции «Клиент MQTT»
Обновления ВПО	Показывает включена ли функция обновления ВПО
Уровень сигнала сети	Уровень сигнала сотовой сети
Версия ВПО трансивера	Показывает версию ядра модуля
IMEI	IMEI модуля связи
IP	IP адрес в сети Интернет
IPv6	IPv6 адрес в сети Интернет
ICCID	ICCID используемой SIM-карты/SIM-чипа
Версия	Информация о версии ядра и версии ВПО ⁸
Тип модуля	Тип модуля связи

⁸ Версия ВПО модуля связи содержит в себе версию ядра и версию, описывающую потребительскую функциональность модуля (СКОП)